

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 4 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	9.75	6.00	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	3.50	2.37	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	34.49	38.76	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	9.52	7.85	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.47	6.04	10	10