

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 6 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	13.35	14.94	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	2.47	2.39	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	67.50	95.53	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	5.69	12.75	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.85	5.77	10	10