

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 7 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	11.69	15.43	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	1.59	2.21	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	63.18	81.87	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	8.27	1.83	54.5	120
不透光率 Opacity %	2.71	4.85	10	10