

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 9 月 煙道排氣連續監測

| 檢驗項目                        | 檢測值   |       | 契約值   | 法規值 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|
|                             | 一號爐   | 二號爐   |       |     |
| 氯化氫 HCl<br>ppm              | 12.26 | 15.78 | 27.3  | 40  |
| 硫氧化物 SO <sub>x</sub><br>ppm | 1.43  | 4.96  | 31.8  | 80  |
| 氮氧化物 NO <sub>x</sub><br>ppm | 65.06 | 78.83 | 136.4 | 180 |
| 一氧化碳 CO<br>ppm              | 12.22 | 6.05  | 54.5  | 120 |
| 不透光率<br>Opacity<br>%        | 1.31  | 5.07  | 10    | 10  |