

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 1 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		標準值
	一號爐	二號爐	
氯化氫 HCl ppm	14.8	14.69	30
硫氧化物 Sox ppm	3	4.14	35
氮氧化物 NOx ppm	73.8	76.74	150
一氧化碳 CO ppm	9.15	2.41	60
不透光率 Opacity %	2.92	4.4	10

備註：本廠自 96 年 8 月 21 日起進行 CEMS 設施汰換作業。