

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 2 月 煙道排氣連續監測

| 檢驗項目              | 檢測值   |       | 標準值 |
|-------------------|-------|-------|-----|
|                   | 一號爐   | 二號爐   |     |
| 氯化氫 HCl<br>ppm    | 14.44 | 15.66 | 30  |
| 硫氧化物 Sox<br>ppm   | 3.14  | 4.05  | 35  |
| 氮氧化物 NOx<br>ppm   | 78.04 | 84.08 | 150 |
| 一氧化碳 CO<br>ppm    | 7.35  | 3.61  | 60  |
| 不透光率 Opacity<br>% | 2.93  | 3.14  | 10  |

備註：本廠自 96 年 8 月 21 日起進行 CEMS 設施汰換作業。