

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 3 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		標準值
	一號爐	二號爐	
氯化氫 HCl ppm	16.75	17.66	30
硫氧化物 Sox ppm	3.37	4.81	35
氮氧化物 NOx ppm	72.27	80.62	150
一氧化碳 CO ppm	9.01	4.21	60
不透光率 Opacity %	3.08	2.76	10

備註：本廠自 96 年 8 月 21 日起進行 CEMS 設施汰換作業。