

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 5 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.65	11.21	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	5.22	1.71	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	84.06	74.11	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	1.79	0.81	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.97	2.02	10	10