

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 6 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	12.6	13.42	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.89	2.5	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	75.27	62.25	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	10.04	3.79	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.79	4.96	10	10