

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 7 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	16.68	17.16	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.20	2.81	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	85.06	64.99	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	6.20	4.38	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.59	6.58	10	10