

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 8 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.98	18.01	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	3.18	2.61	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	66.71	61.42	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	4.60	3.09	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.02	5.84	10	10