

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 9 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.61	16.04	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.37	2.59	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	66.08	63.11	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	2.06	4.07	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.68	5.83	10	10