

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 10 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.03	13.86	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	7.89	1.39	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	72.12	71.46	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	2.37	4.30	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.02	5.83	10	10