

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

## 111 年 11 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	13.68	12.59	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	4.82	3.23	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	78.10	87.50	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	2.48	4.02	54.5	120
不透光率 Opacity %	2.33	5.51	10	10