

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 12 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.07	14.93	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.08	3.09	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	80.30	91.22	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	6.57	4.00	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.90	4.84	10	10