

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 1 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.74	16.02	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	1.35	2.01	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	78.46	90.78	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	3.27	3.15	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.61	5.07	10	10