

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 2 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	12.00	13.66	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.18	2.77	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	77.68	89.08	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	17.86	2.04	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.87	5.38	10	10