

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 3 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	12.43	15.01	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	3.80	4.77	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	77.07	98.62	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	23.84	9.30	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.22	4.95	10	10