

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 5 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	18.83	13.43	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.95	3.76	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	80.44	97.89	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	6.02	4.01	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.03	5.64	10	10