

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 6 月煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	24.86	13.98	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	2.58	6.05	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	69.26	64.23	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	4.74	17.10	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.19	5.01	10	10