

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

## 112 年 7 月煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	18.29	14.00	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	5.75	4.00	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	69.03	55.06	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	2.17	12.26	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.94	6.43	10	10