

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

## 112 年 8 月煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.08	14.44	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	3.51	2.88	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	54.78	66.97	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	3.76	1.25	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.27	4.37	10	10