

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 10 月 煙道排氣連續監測

| 檢驗項目                        | 檢測值   |       | 契約值   | 法規值 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|
|                             | 一號爐   | 二號爐   |       |     |
| 氯化氫 HCl<br>ppm              | 13.82 | 14.50 | 27.3  | 40  |
| 硫氧化物 SO <sub>x</sub><br>ppm | 5.01  | 2.42  | 31.8  | 80  |
| 氮氧化物 NO <sub>x</sub><br>ppm | 64.15 | 98.42 | 136.4 | 180 |
| 一氧化碳 CO<br>ppm              | 13.54 | 2.66  | 54.5  | 120 |
| 不透光率 Opacity<br>%           | 4.58  | 3.63  | 10    | 10  |