

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 11 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	6.61	12	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	1.98	12.38	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	46.39	85.14	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	8.37	10.18	54.5	120
不透光率 Opacity %	4.45	5.03	10	10