

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 12 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	0.00	0.75	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	1.63	1.22	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	1.23	3.02	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	1.25	5.50	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.72	5.69	10	10