

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 3 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.27	13.49	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	4.67	4.25	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	63.58	60.50	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	9.56	4.62	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.19	5.99	10	10