

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 6 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	15.18	13.51	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	2.93	2.92	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	62.43	64.76	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	38.92	6.17	54.5	120
不透光率 Opacity %	5.04	4.62	10	10