

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 7 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.51	9.36	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	1.72	1.32	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	66.78	67.59	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	18.92	4.19	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.72	2.60	10	10