

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

113 年 8 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.27	16.12	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	1.48	3.3	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	76.99	65.78	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	12.94	4.74	54.5	120
不透光率 Opacity %	2.02	3.25	10	10