

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 10 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	9.92	14.80	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	1.14	5.50	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	73.05	72.35	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	13.46	27.09	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.59	3.14	10	10