

# 新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 1 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	14.08	12.05	27.3	40
硫氧化物 SO <sub>x</sub> ppm	2.27	5.88	31.8	80
氮氧化物 NO <sub>x</sub> ppm	50.50	66.31	136.4	180
一氧化碳 CO ppm	18.60	1.74	54.5	120
不透光率 Opacity %	3.82	1.78	10	10