

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

115 年 9 月 煙道排氣連續監測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值
	一號爐	二號爐		
氯化氫 HCl ppm	11.97	11.37	27.3	40
硫氧化物 SO _x ppm	0.98	6.61	31.8	80
氮氧化物 NO _x ppm	42.26	48.11	70	85
一氧化碳 CO ppm	4.20	8.89	54.5	120
不透光率 Opacity %	1.28	2.75	10	10