

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

111 年 6 月 煙道排氣定期檢測

檢驗項目	檢測值		契約值	法規值	單位
	測站 P001	測站 P002			
氮氧化物	60.91	59.58	136.4	180	ppm
二氧化硫	4.96	3.81	31.8	80	ppm
氯化氫	7.07	14.57	27.3	40	ppm
一氧化碳	2.66	2.53	54.5	120	ppm
粒狀污染物	4	5	—	—	mg/Nm ³
鉛	0.0853	0.238	0.2	0.2	mg/Nm ³
鎘	0.00782	0.0179	0.02	0.02	mg/Nm ³
汞	0.0039	0.0059	0.05	0.05	mg/Nm ³
氟化氫	<1	<1	2	10	mg/Nm ³

備註：

- 1.本廠煙道排氣定期檢測為每季執行一次。
- 2.煙道排氣檢測項目之「鉛、鎘、汞」，環保署自 96 年 7 月 1 日起修正標準值如上表所示（原有法規標準值為 2mg/Nm³、0.3mg/Nm³、0.3mg/Nm³）。