

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

112 年 10 月 煙道排氣定期檢測

檢驗項目	檢測值		標準值	單位
	測站 P001	測站 P002		
氮氧化物	65	59	150	ppm
二氧化硫	3	3	35	ppm
氯化氫	10.3	<2.76	30	ppm
一氧化碳	3	13	60	ppm
粒狀污染物	30	3	10	mg/Nm ³
鉛	0.0461	0.0038	0.2	mg/Nm ³
鎘	0.00652	0.00052	0.02	mg/Nm ³
汞	0.003	0.0011	0.05	mg/Nm ³
氟化氫	<0.31	<0.32	2	mg/Nm ³

備註：

- 1.本廠煙道排氣定期檢測為每季執行一次。
- 2.煙道排氣檢測項目之「鉛、鎘、汞」，環保署自 96 年 7 月 1 日起修正標準值如上表所示（原有法規標準值為 2mg/Nm³、0.3mg/Nm³、0.3mg/Nm³）。