

新竹市垃圾資源回收廠

Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant

114 年 2 月 煙道排氣 Dioxin 分析結果

標準值	單位	檢測值	
		一號爐	二號爐
0.1	ng-TEQ/Nm ³	0.047	-

備註：

- 1.本廠煙道排氣之戴奧辛檢測頻率為每半年執行一次。
- 2.本廠煙道排氣之戴奧辛採樣檢驗機構為 SGS 台灣檢驗科技(股)公司。